

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce

**zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem**

Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 10.1.2020:

Chtěli bychom požádat o kontrolu množství na položce

86 R 997013843 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 116 t 48,030 0,00.

Odpověď zadavatele ze dne 13.1.2020:

Hmotnost opadu po otryskání je včetně písku. Tryskání je uvažováno 2x, před opravou konstrukce a před zhotovením protikoroze ochrany. Spotřeba písku dle odborné firmy je vysoká, jedná se o velmi členitou konstrukci (nýtovaná, příhradová). Účastníci zadávacího řízení nacení tuto položku v uvedeném množství 48,030 t.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je uveřejněno na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> (zadavatel Město Polička)
- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-hlavniho-mostu-v-parku-v-policce>

V Poličce dne 13.1.2020

č.j.: MP/00967/2020

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička