



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 23.1.2020:

Dobrý den, prosím o vysvětlení k zadávací dokumentaci, v profesi vytápění:

- 1) Ve výkrese schéma tepelného zdroje D.1.4.4.b.5 je uveden 300 L zásobníkový ohřívač, v položkovém rozpočtu v listu vytápění však tato položka uvedena není. Prosím o doplnění položky do položkového rozpočtu pro montáž a dodávku zásobníkového ohřívače.
- 2) V rozpočtu vytápění vůbec není trubní vedení v kotelně ani trubní vedení k radiátorům. Prosím o doplnění do položkového rozpočtu.
- 3) Nutno blíže specifikovat položku č. 15 (3T) v listu vytápění. Termostaty budou drátové? bezdrátové? programovatelné? neprogramovatelné? ekvitermní? Měřiče tepla mohou být různé typy-velký cenový rozsah, dálkové odečty mohou být prováděny různými způsoby-nutno blíže specifikovat. Plastové skříňky s dvířky budou jak velké? kde budou umístěny?

Odpověď zadavatele ze dne 24.1.2020:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu provede revizi projektové dokumentace a výkazu výměr. Vzhledem k technicky náročnější operaci budou upravené části zadávací dokumentace poskytnuty účastníkům zadávacího řízení nejpozději do 31.1.2020, a to prostřednictvím profilu zadavatele. Adekvátně tomuto kroku bude prodloužen termín pro podání nabídek.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 je uveřejněna na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> (zadavatel Město Polička)
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-objektu-cp-374-ul-hegerova-v-policce-za-vzniku-bytovych-jednotek-pro-ucely-socialniho-bydleni-1>

V Poličce dne 24.1.2020

č.j.: MP/02407/2020

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička