

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

k veřejné zakázce na stavební práce

**zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem**

Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 4.11.2020:

Pro realizaci drážního přejezdu bude nutná výluka na trati. Je výluka předjednána zadavatelem?
V zadávací dokumentaci není o výluce zmínka. Předpokládáme tedy, že cena nemá být zahrnuta do nabídky.

Odpověď zadavatele:

Výluka zadavatelem není předjednána. Cena výluky (vč. jejího vyjednání) bude zahrnuta do položkového rozpočtu dodavatele, a to položky č.5 (Dočasná dopravní opatření) v tomto rozsahu:

- objednání výluky na trati Svitavy - Žďárec u Skutče, žkm 21,300 - 21,450 dle Souhrnného stanoviska SŽDC, bod. 12
- výluka trati v délce 5 hodin v rozsahu 5 dní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je uveřejněno na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> (zadavatel Město Polička)
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/cyklostezka-k-masokombinatu-v-policce>

V Poličce dne 5.11.2020

č.j.: MP/28073/2020

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička