

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

(09. 03. 2021)

k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

„Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – 3. etapa“

Zadavatel: Město Polička
se sídlem: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
zástupce: Jaroslav Martinů, starosta
datum: 09.03.2021

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Město Polička

zástupce: Jaroslav Martinů, starosta
Sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
DIČ: CZ00277177
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1283399369/0800
Kontaktní osoba zadavatele: Jaroslav Martinů, starosta
Tel.: +420 461 723 888
E-mail: epodatelna@policka.org

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jméno: Jaroslav Martinů, starosta
Tel.: +420 461 723 888
E-mail: epodatelna@policka.org

(dále také „kontaktní osoba zadávacího řízení“)

Korespondenční adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením bodu 13 Výzvy k podání nabídek (Zadávací dokumentace) předmětné zakázky zveřejňujeme k dnešnímu dni toto Vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce:

(1) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 09.03.2021:

Žádáme zadavatele o upřesnění následujících položek v položkovém rozpočtu:


- položka č. 1.13 Uchycení pro parkové svítidlo D60mm penet., redukce na stožár – žádáme o upřesnění, ideálně o nákres
- položka č. 1.14 Nástavec na stožár 1,5m – žádáme o upřesnění průměru stožáru (resp. na jaký průměr a z jakého průměru)
- položka č. 1.15 Nástavec na stožár 1m – žádáme o upřesnění průměru stožáru (resp. na jaký průměr a z jakého průměru)
- položka č. 1.16 Nástavec na stožár 1m, dvojitý výložník 180°; 0,5m – žádáme o upřesnění, zda se jedná o nástavec + výložník
- položka č. 1.17 Lomený výložník na přechodové svítidlo – žádáme o upřesnění, na jaký stožár má tento výložník přijít a o jaké lomení se jedná, ideálně o nákres.

(1) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:


a) k položce č. 1.13

Parkové svítidlo je uvažováno s otočným kloubem (Obr. 1), aby bylo možné svítidlo osadit na stožár je potřeba k otočnému kloubu přidat prodloužení svítidla „D60mm penet“. umožňující plynulé naklonění svítidla (Obr.2 a Obr.3).


Obr. 1



Obr. 2




Obr. 3



V položce 1.13 je dále redukce na stožár např.:

Obr. 4



b) k položce č. 1.14

Nástavec na průměr 60 mm, z průměru 60 mm.

c) k položce č. 1.15

Nástavec na průměr 60 mm, z průměru 60 mm.

d) k položce č. 1.16

Ano, lze uvažovat jak s variantou nástavec + výložník, tak také s variantou nástavec s výložníkem jako jeden konstrukční prvek.

e) k položce č. 1.17

Instalace výložníku je uvažována na stávající ocelový stožár v blízkosti přechodu pro chodce na ulici Nábřeží Svobody (Obr.5). Lomení výložníku musí být takové, aby nově instalované přechodové svítidlo splňovalo požadované umístění viz. Příloha č.6 výzvy Podklady pro světelné technické výpočty.

Předsazení svítidla před/za přechodem ve směru jízdy $a = 1,2\text{ m}$

Přesah svítidla do vozovky od kraje vozovky $b = 0,7\text{ m}$

Obr. 5



(2) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 09.03.2021:

Je na designová svítidla nějaký specifický tvarový požadavek?

V položkovém rozpočtu uvádíte 2ks parková svítidla, jsou těmito myšleny ta designová svítidla?

Je některá situace pro výpočet určena těmito svítidlům?

(2) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Ano, požadavek je uveden v příloze č.1 výzvy na straně č. 7.

Slovy designové, parkové popřípadě architektonické je myšlen jeden a tentýž typ svítidla.

Popis situací je přehledně popsán v příloze č.6 výzvy na straně č. 2.

2. ÚPRAVA LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že provedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění zadávací podmínky, pouze je v detailech doplňuje a vysvětluje, nemá provedené vysvětlení zadávací dokumentace vliv na předmět zakázky, ani na okruh potencionálních účastníků, proto **původní lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 bude zasláno elektronicky všem známým účastníkům a uveřejněno na profilu zadavatele společně se zadávací dokumentací.

Uchazeči sami nesou odpovědnost za to, že podají nabídku v souladu s aktuálně platnými zadávacími podmínkami.

V Poličce, dne 09.03.2021

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města