

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a dle Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, za účelem výběru dodavatele, s názvem

### Osvětlení cyklostezky Polička - Bořiny

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníků zadávacího řízení:

#### **Dotaz ze dne 14.6.2023:**

Máte prosím bližší popis k nerezovému rozvaděči PRO 8?

|    |   |     |   |     |       |  |  |
|----|---|-----|---|-----|-------|--|--|
| 52 | M | RVO | Nerezový rozvaděč PRO 8 se čtyřmi vývody pro VO | kus | 1,000 |  |  |
|----|---|-----|---|-----|-------|--|--|

V rozpočtu je nově položka úprava stávajícího rozvaděč VO.  
Nenašla jsem bližší popis, co má tato položka, úprava obsahovat.

|    |   |                  |  |        |       |  |  |
|----|---|------------------|--|--------|-------|--|--|
| 53 | M | úprava rozvaděče | úprava stávajícího rozvaděče VO včetně materiálu | soubor | 1,000 |  |  |
|----|---|------------------|--|--------|-------|--|--|

#### **Odpověď zadavatele ze dne 14.6.2023:**

Přílohou této dodatečné informace je specifikace předmětného rozvaděče.

Jedná se o doplnění 3 ks jističů 1B/16 A a o protažení nového kabelového vedení do stáv. rozvaděče.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4 včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne->

[uverejeni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=osvetleni-cyklostezky-policka-boriny](https://www.vhodne-uverejeni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=osvetleni-cyklostezky-policka-boriny).

V Poličce dne 14.6.2023

Jaroslav Martinů, starosta  
město Polička