



Protokol z prohlídky odstraněných vad a nedodělků ze dne 8.3.2019

Název stavby: **BYTOVÝ DŮM „A“ a „B“ – LOKALITA BEZRUČOVA - POLIČKA**

Číslo stavby: **6 - 0193**

Místo stavby: **POLIČKA**

Objednatel:	Společnost (název): Město Polička	IČ: 002 71 177
	Sídlo (adresa): Palackého náměstí 160, Polička, 572 01	
	Odovědný zástupce (podle SOD), popř. ostatní účastníci:	Kontakt - telefon, fax:
	p. Martinů Jaroslav – starosta	

	Ing. Kozáček Martin – technický dozor investora	
Zhotovitel:	Společnost (název): PRIMA spol. s r.o.	IČ: 00 486 361
	Sídlo (adresa): Bratří Štefanů 973, 50003, Hradec Králové 3	
	Odovědný zástupce (dle SOD):	Kontakt - telefon, fax:
	p. Matějček Zdeněk - stavbyvedoucí	

Smlouva o dílo, objednávka – č. Ze dne: **07.10.2016**

Projektová dokumentace: **zpracovaná 05/2017 firmou ASTING CZ Pasivní domy s.r.o., Ing. Vladimír Nepivoda, Ing. Daniela Klikarová**

Způsob a rozsah předávaného staveniště:
pozemky v KÚ Polička (725358) pod čísly: 6611/54, část pozemku 6611/1 – budoucí komunikace

Základní směrové a výškové vytyčení stavby:
**Objekt „A“ ±0,000 = 564,30 BpV
Objekt „B“ ±0,000 = 564,80 BpV**

Seznam vad a nedodělků: Prohlídka interiéru i exteriéru

- KTÚ budou prováděny po této prohlídce na základě Dodatku k SOD, nejsou předmětem prohlídky
- **odstranění zatékání do střechy na objektu A**
- **vytmelení pod oplechováním zděných konstrukcí schodišťové šachty – A, B**
- **vyrovnání jímacího drátu hromosvodu na fasádě**
- **dotážení uvolněných šroubů palubek fasád**
- **protážení svodu dešťových vod pod palubky u podlahy spodních teras (2 terasy celkem)**
- **informační systém – označení dveří, hydrantů apod., samostatně okna ve schodišti – plomba**
- **doplnění stavěče u dveří na střechu – A, B**
- **oprava poškrábaných nerezových stěn u výtahu – A, B**

Termín pro odstranění vad a nedodělků:

- **Ke dnešnímu dni byly výše sepsané vady a nedodělky odstraněny**

Ostatní dohody a ujednání výše neuvedené:
Nejsou

Tento zápis byl níže uvedenými účastníky přečten a podepsán dne: **8.3.2019**

Účastníci:	Jméno	Funkce	Kontakt
Za objednatele:	p. Mach Jiří	technik	
Za zhotovitele:	p. Matějček Zdeněk	Stavbyvedoucí	



APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička

Ostatní účastníci:	p. Kozáček Martin	Technický dozor	[Redacted]	[Redacted]
--------------------	-------------------	-----------------	------------	------------

Zápis byl vyhotoven v (místě stavby, sídle objednatele, zhotovitele, apod.): **v místě stavby**

Zápis vyhotovil: **Kozáček Martin**

Jedno vyhotovení zápisu obdržel každý z účastníků řízení.