

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

**k veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem**

Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotazy účastníků zadávacího řízení.

1. Dotaz účastníka ze dne 16.3.2022:

Ve výkazu výměr v objektu SO-302 - Rekonstrukce kanalizace chybí sanace potrubí DN 500 v délce 165,3m, která je uvedena v projektové dokumentaci. Dále je ve VV chybně uvedena položka č.35 sanace DN 600 nazvaná jako "Sanace vodovodního potrubí skelným rukávem DN 600 tl.8,0 mm".

1. Odpověď zadavatele ze dne 17.3.2022:

Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem účastníka upravuje přílohu č.6 zadávací dokumentace (výkaz výměr). Opravy se týkají obj. SO-302, dílu 89 - sanace UV linier a dílu 99 – staveništní přesun hmot.

Příloha:

- opravený výkaz výměr (žlutě podbarvené položky)

2. Dotaz účastníka ze dne 16.3.2022:

Objekt SO 301 Výměna vodovodu

Ve výkazu výměr tohoto objektu máme ocenit potrubí dvouvrstvé v tyčích. Je možné místo tyčí použít návin?

2. Odpověď zadavatele ze dne 17.3.2022:

ANO, je to možné.

3. Dotaz účastníka ze dne 17.3.2022:

Dle vyjádření dodavatelů VO jsou ve výpočtu osvětlení uvedena svítidla od fy. Philips (SGS101, SGS102, výkon 70w, 150w, 250w), která se už nevyrábí. Prosím o aktualizaci výpočtu na dostupná svítidla.

3. Odpověď zadavatele ze dne 18.3.2022:

Pokud jsou uvedeny v ZD názvy konkrétních výrobců či výrobků, tak se jedná o určení kvalitativního standardu. Dodavatel samozřejmě může použít výrobky jiných výrobců při dodržení shodných nebo lepších vlastností. Dodavatel tedy může použít jiná svítidla, resp. svítidla jiných výrobců při dodržení stanovených parametrů. Světelně technické výpočty, resp. jejich aktualizaci zajistí dodavatel na základě jím vybraných konkrétních svítidel v rámci dodavatelské, resp. prováděcí dokumentace.

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 29.3.2022 do 10 hodin.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-ulic-eimova-nadrazni-v-policce>

V Poličce dne 18.3.2022

č.j.: MP/06640/2022

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička