

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a dle
Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, za účelem výběru
dodavatele, s názvem

Osvětlení cyklostezky Polička - Bořiny

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníků zadávacího řízení:

Dotaz č. 1 ze dne 9.6.2023:

Chtěl bych vás upozornit na možnou chybu v rozpočtu:

14	M	354410730	Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1.61m	kg	4 400,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-----------	--	------

Tato položka není správně, správná hodnota by se měla pohybovat u FeZn drátu o průměru 10 mm kolem 1.700 kg, což je dost velký rozdíl.

Odpověď zadavatele ze dne 12.6.2023:

Ano, je to tak, správná hodnota uvedené položky je 1.721 kg. Přílohu této doplňující informace tvoří upravený výkaz výměr.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=osvetleni-cyklostezky-policka-boriny>.

V Poličce dne 12.6.2023

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička