

Dodatečná informace č. 1 k zakázce

Název zakázky: **Zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídli. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce**

Doplňující dotaz uchazeče:

- 1) Jak bude řešen přesun lamp (položka č. 53)? Co vše se má do položky započítat - pouzdra s betonem, svítidla, svorkovnice, nový zdroj napájení, ...
- 2) K odstranění kabelů počítat pouze odstranění kabelu (položka č. 54)? Nebo do položky započítat i likvidaci a zemní práce?

Odpověď na dotaz:

- 1) přeložení lamp bude provedeno kompletně, tak, že se stávající lampa přemístí celá komplet, což znamená nové zabudování do země a na tuto lampu se osadí nový napájecí zdroj.
- 2) pokud kabel odstraníte bez výkopu rýhy, tak to necháme na Vás, jinak je myšleno vykopání rýhy, odstranění kabelu včetně zemního drátu a rýhu opět zasypat.

Tato dodatečná informace bude zveřejněna na profilu zadavatele.

č.j. MP/21161/2023

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky