

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

**pro veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem MMR pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „Metodický pokyn MMR“)**

s názvem

Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p.68, Polička

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 14.12.2023:

Ve výkazu výměr je celkem 8 interiérových dveří (včetně příslušenství), ale podle výkresu D.1.1.13 Výpis truhlářských prvků má být zhotoveno 13 interiérových dveří (bez dveřní sestavy T/6). Jaký počet platí? Pokud mají být oceněny všechny dveře, prosíme o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele ze dne 18.12.2023:

Správný počet dveří je uveden ve výkazu výměr: 2ks bytových dveří s požární odolností EW30DP3 (prvek T/3) + 8ks vnitřních dveří bez požární odolnosti (prvek T/1 a T/2).

2ks dveří T/4, 1ks dveří T/5 a 1ks dveří T/6 v 1NP, které jsou ve výpisu truhlářských prvků (výkres D.1.1.13) se nebudou realizovat, a proto nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Projektová dokumentace původně uvažovala s novým bočním vstupem, a tedy i s úpravou 1NP, kde měly být 4ks nových dveří. Tyto stavební úpravy nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Veřejná zakázka řeší pouze podkroví, a vše co je spojené s novým bočním vstupem se nebude realizovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace bez jejího doplňování a změny, tak se nebude měnit termín pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uvarejneni.cz/zakazka/vestavba-dvou-bytovych-jednotek-do-podkrovi-leznik-c-p-68-policka>

V Poličce dne 18.12.2023

č.j.: MP/34521/2023

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička