

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce na stavební práce

**zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem**

Stavební úpravy části chodníku u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 28.2.2024:

Ve výkazu výměr chybí položka na DIO (dopravní značení) po dobu výstavby. Stavba bude muset být řízena semaforly a označena dalšími značkami.

Odpověď zadavatele ze dne 6.3.2024:

Zadavatel doplnil do výkazu výměr položku č.13 „**Dočasná dopravní opatření (DIO)**“ v rámci ostatních nákladů.

Doplňující informace zadavatele ze dne 6.3.2024:

V km 0.013 40 na sjezdu u účelové komunikace bude snížení obrubníku na délku 2,00m místo 1,00m.

V rámci této úpravy dojde k vytažení varovného pásu nad 80mm nad hranu komunikace – viz opravený výkres D.1.1.2.a (SITUACE 1).

Příloha:

- opravený výkaz výměr (verze 6.3.2024) – příloha č.6 zadávací dokumentace
- opravený výkres D.1.1.2.a (SITUACE 1) – příloha č.5 zadávací dokumentace

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 26.3.2024 do 10 hodin.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uvarejneni.cz/zakazka/stavebni-upravv-casti-chodniku-u-silnice-i-34-ul-starohradska-v-policce>

V Poličce dne 6.3.2024

č.j.: MP/07429/2024

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička