

# **Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1**

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů  
s názvem

## **Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce**

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

### **Dotaz účastníka ze dne 11.6.2024:**

Zadavatel zveřejnil rozpočet - Stavební objekt SO 02 – Dešťová zdrž – kde je položka 46 a 47 - bednění.

46 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 1 381,337

47 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 1 381,337

Položky jsou kalkulovány jako oboustranné bednění, přitom dle výkresů budou obvodové stěny podzemní části bedněny jen jednostranně – z druhé strany bude pilotová stěna.

Jednostranné bednění je na provedení mnohem složitější, a tedy i dražší.

Položky pro montáž a demontáž jednostranného bednění by tím pádem měly být uvedeny v rozpočtu samostatně.

### **Odpověď zadavatele ze dne 14.6.2024:**

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem doplňuje a upravuje výkaz výměr **v objektu SO 02 v pol. č. 46, 47 a nově doplňuje položku č. 48, 49.**

Vzhledem k drobné úpravě ve výkazu výměr nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Příloha: opravený výkaz výměr (verze 14.06.2024)

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/destova-zdrz-na-odlehzeni-pod-ok-4-v-policke>

V Poličce dne 14.6.2024

č.j.: MP/20794/2024

Jaroslav Martinů, starosta  
město Polička