



Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů

s názvem

Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotazy účastníků zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 6.11.2024:

01.A-Stavební prvky

Blok 1000x430x160mm (3,435 m) - bude zde nějaká povrchová úprava? Pokud ano, tak jaká, bude povrchová úprava ze všech stran nebo pouze z pohledové strany?

Odpověď zadavatele:

Povrchová úprava bloků je definována ve výkrese 01.A.2 odkazem na shodnost s úpravou krycích desek, viz odpověď týkající se povrchu těchto desek uvedená níže. Že jsou povrchové úpravy specifikovány pouze pro pohledové strany kamenných prvků lze považovat za zcela samozřejmé.

Blok 1000x460x160mm (10,305 m) - bude zde nějaká povrchová úprava? Pokud ano, tak jaká, bude povrchová úprava ze všech stran nebo pouze z pohledové strany?

Odpověď zadavatele:

Povrchová úprava bloků je definována ve výkrese 01.A.2 odkazem na shodnost s úpravou krycích desek, viz odpověď týkající se povrchu těchto desek uvedená níže. Že jsou povrchové úpravy specifikovány pouze pro pohledové strany kamenných prvků lze považovat za zcela samozřejmé.

Blok 1000x300x350mm (27,48 m) - bude zde nějaká povrchová úprava? Pokud ano, tak jaká, bude povrchová úprava ze všech stran nebo pouze z pohledové strany?

Odpověď zadavatele:

Povrchová úprava bloků je definována ve výkrese 01.A.2 odkazem na shodnost s úpravou krycích desek, viz odpověď týkající se povrchu těchto desek uvedená níže. Že jsou povrchové úpravy specifikovány pouze pro pohledové strany kamenných prvků lze považovat za zcela samozřejmé.

Blok 1000x400x250mm (9,7 m) - bude zde nějaká povrchová úprava? Pokud ano, tak jaká, bude povrchová úprava ze všech stran nebo pouze z pohledové strany?

Odpověď zadavatele:

Povrchová úprava bloků je definována ve výkrese 01.A.2 odkazem na shodnost s úpravou krycích desek, viz odpověď týkající se povrchu těchto desek uvedená níže. Že jsou povrchové úpravy specifikovány pouze pro pohledové strany kamenných prvků lze považovat za zcela samozřejmé.



Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce
registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_063/0003980

Deska zákrytová tl. 60 mm s okapničkou - prosím upřesnit povrchovou úpravu. V technické zprávě píšete povrch pemrlovaný. Nemáte na mysli opískovaný povrch? (zdrsněný povrch)

Odpověď zadavatele:

Povrchová úprava těchto desek je upřesněna v rozpočtu jako: "deska obkladová smirkovaná pískovec tl 60 mm s okapničkou" tento povrch je vytvořen smirkováním, broušením kamene brousky se zrnitostí do „320“, lze jej tedy definovat i jako broušený. Tyto desky nejsou nikde v PD popsány jako pemrlované (pemrlované jsou kvádříky kamenného obkladu pod deskami posedových schodů).

Obložení ztraceného bednění pískovcovými bločky se spárou tl.10 mm - zde prosím upřesnit jestli mají být bločky rozměry. Jestli mají být řezané, řezanoštípané, štípané (rozměr 250x100x100mm) a o jaké množství se jedná (uvést m2 nebo m3).

V příloze posílám fotky štípaného obkladu (250x100x100mm) pro představu povrchové úpravy.

Dále také řezanoštípaný obklad (250x100x100mm) pro představu povrchové úpravy.



Odpověď zadavatele:

Obklad včetně rozměrů je definován jak v technické zprávě 01.A.TZ, tak v legendě výkresu 01.A.2:

„Posedové schody budou provedeny jako zídka s pohledovým lícem shodujícím se zdívkou soklu kostela, tedy z kvádříků ve výšce 300 mm, délce 500-800 mm, se spárou 10 mm. Kvádříky budou kamenicky opracovány (pemrlované). Zvýšená zídka, lemující stávající strom v horní části náměstí, bude provedena stejným způsobem, jako zídka schodiště, ale kvádříky budou vzhledem ke kruhovému tvaru kratší.“

Množství je definováno jako položka v rozpočtu 311213212 (12, 35) Specifikace práce je definována za použití nejbližší vhodné specifikace ze soustavy URS jako: "Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm" Definice objemem odpovídá definici min. rozměry.

Kvádříky by tedy měly být štípané, důležité je dodržení průběžné spáry, nikoli provedení „haklík“

Že jsou povrchové úpravy specifikovány pouze pro pohledové strany kamenných prvků lze považovat za zcela samozřejmé.

Poznámka: Pemrlovaný povrch je jednoznačně definován v ČSN 73 3251.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce
registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_063/0003980

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 je informativního charakteru bez nutnosti provedení změny zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uvarejneni.cz/zakazka/revitalizace-namesti-b-martinu-v-policce>

V Poličce dne 7.11.2024

č.j.: MP/36279/2024

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička