



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.4

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů

s názvem

Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotazy účastníků zadávacího řízení.

Dotaz č.1 ze dne 3.12.2024:

Máme dotaz k objektu **01.A - Stavební prvky - lávka**

Soupis prací obsahuje položku:

73	M	5534704R	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 60/3mm se zvýšenou protiskluzovou ochranou	m2	6,324	0,00
----	---	----------	---	----	-------	------

PD (výkres 01.A.4 Lávka a stěna před č.p.1) uvádí požadavek na nosný pásek roštu o rozměru 50/3 mm. Cena za rošt výšky 60 mm bude příslušně vyšší.

Bude popis položky zadavatelem upraven?

Odpověď zadavatele:

Překlep v popisu položky byl opraven na „*velikost 50/3mm*“.

Dotaz č.2 ze dne 3.12.2024:

Máme dotaz k objektu **01.D.2 - Komunikace a chodníky**

Soupis prací obsahuje položku:

65	M	RMAT0001	ocelové kované zábradlí v 1100 mm, vč. povrchové úpravy (podrobněji viz dokumentace)	m	13,100	
----	---	----------	--	---	--------	--

Z PD (výkres 06 Schodiště) a položky 64 soupisu prací je zřejmé, že zábradlí je provedeno jako zámečnický výrobek z trubek. Cena za kované zábradlí a svařované zábradlí je rozdílná.

Bude popis položky zadavatelem upraven?

Odpověď zadavatele:

Překlep v popisu položky byl opraven na „*ocelové trubkové zábradlí*“.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce
registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_063/0003980

Přílohy:

- Opravená příloha č.6 ZD – výkaz výměr (verze 04.12.2024)

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

Vzhledem k charakteru této změny (drobná oprava v popisu položky) nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-namesti-b-martinu-v-policce>

V Poličce dne 4.12.2024

č.j.: MP/39015/2024

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička