

Záměr: **Z/2025/128515**
Řízení: **R/2025/130253**
Č.j.: **R/2025/130253/6**

Dne: **20.10.2025**

Úřad: **Městský úřad Polička
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí – DOSS
Palackého nám. 160
Polička-Město
57201 Polička
kbt8xbr**

Adresát: **Dle rozdělovníku**

Vyřizuje: **Vlastimil Brokl**
Tel: **461723816**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán pro vydání závazného stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), (dále jen „dotčený orgán“), obdržel žádost o vydání závazného stanoviska podle ZJES dne **10.07.2025** (žádost byla dle výzvy k odstranění vad doplněna dne **06.10.2025**) od žadatele, kterým je:

Obec Pomezí, IČO: 00277185, č.p. 4, 56971 Pomezí,
kterého zastupuje **Osvětlení a energetické systémy a.s., IČO: 25088092, Novodvorská 1010/14,**
Lhotka, 14200 Praha 4

pro záměr s názvem:

Pomezí - orientační osvětlení lokalita "U Pomezského rybníka"

umístěný na pozemcích parc.č. 1005/26, 1005/5, 1005/14, v katastrálním území Pomezí, dle projektové dokumentace pro povolení stavby zpracované v 09/2025 (ID: SR00X016FNR4) projekční firmou: Osvětlení a energetické systémy a.s., IČO: 25088092, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4, zodpovědný projektant: Ing. Pavel Marek, pracoviště Havlíčkův Brod, Autorizovaný projektant: Ing. Vítězslav Chmelík, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0004446.

Dotčený orgán v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES vydává toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr **Pomezí - orientační osvětlení lokalita "U Pomezského rybníka"** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

p ř í p u s t n ý .

II.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- **Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry a ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.**

III.

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona,

u d ě l u j e s o u h l a s

ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo s takovými pozemky sousedících, a v záplavovém území s názvem:

Pomezí - orientační osvětlení lokalita "U Pomezského rybníka"

(dále jen "stavba" nebo "záměr"), na pozemku parc. č. 1005/26, 1005/14, 1005/5 v katastrálním území Pomezí. Stavba leží v blízkosti vodní nádrže Pomezský rybník, kterou protéká vodní tok Bílý potok, v jehož záplavovém území včetně aktivní zóny se stavba také nachází a dále:

Dotčený vodní tok:	VVT Bílý potok (IDVT: 10100452)
Říční km Bílého potoka:	11,700
Záplavové území:	rozliv Q_{100} , Q_{20} , Q_5 , včetně aktivní zóny
Číslo hydrogeologického pořadí:	4-15-01-010
Útvar povrchových vod:	Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID útvaru: DYJ_0310)

Vodoprávní úřad stanovuje podmínky, podle § 17 odst. 3 vodního zákona, za kterých souhlas vydává:

1. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v záplavovém území VVT Bílý potok a musí být zabráněno ve smyvu zeminy do vodního toku.
2. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m. j. bezodkladně informovat Povodí Moravy, s. p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Polička.

Odůvodnění:

Dne 10.07.2025 byla podána a dne 06.10.2025 dle výzvy doplněna žádost o závazné stanovisko podle § 3 odst. 1 ZJES pro záměr, jehož **předmětem** je Kabelové vedení veřejného osvětlení nn 1kV - SO01 – Veřejné osvětlení. Technické řešení: Jedná se o nové osvětlení chodníku. Ze stávajícího svítidla bude vyveden kabel AYKY 4x16mm², který povede podél chodníku a bude zapojen přes všechna nová svítidla kde budou zapojeny na smyčku. Následně kabel povede do stávajícího svítidla u hlavní komunikace kde nebude zapojen. Kabelové vedení AYKY 4x16 mm² uloženo v chrániče Kopoflex 50. Stožáry budou třístupňové šestimetrové, osazené svítidly dle Obce. Uzemnění kulatinou FeZn o Ø 10 mm, propojené všechny stožáry. Zemnič je v předstihu uložen do společného výkopu s ochrannou trůbkou pro nové kabelové vedení VO, na dno kabelového výkopu a to nejméně 10 cm vedle kabelu, nad pískovým kabelovým ložem se zásypem zeminou. Uzemnění bude spojeno se stožárem přes zemnicí svorku, doplněnou vějířovou podložkou. Vodivé části stožáru budou trvale spojeny s ochrannou svorkou. Spoje uzemnění v zemi provést pro každý spoj dvěma svorkami s následnou ochranou proti korozi gumoasfaltovou zálivkou spoje. Přejchod zemniče přes betonovou hlavu základu u patky stožáru provést zelenožlutou smršťovací hadicí. Propojení mezi svorkovnicí a samotným svítidlem bude provedeno kabelem CYKY 3x1,5 mm².

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- **Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a **lze tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko**. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, a to:

- projektová dokumentace stavby s názvem „*Pomezí – orientační osvětlení lokalita "U Pomezského rybníka"*“, kterou vypracovala spol. Osvětlení a energetické systémy a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4, autorizovaný projektant Ing. Vítězslav Chmelík, ČKAIT 0004446, v září 2025,
- vyjádření správce vodního toku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn.: PM-32892/2025/5203/IN, ze dne 01. 09. 2025.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Správce dotčeného vodního toku, kterým je Povodí Moravy, s. p., ve svém vyjádření se záměrem z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje souhlasí, dále konstatuje, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna a uvádí upozornění pro realizaci stavby.

Podmínky ve výrokové části vodoprávního úřadu jsou stanoveny v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona. Tyto podmínky se zaměřují zejména na zabránění negativního ovlivnění dotčených útvarů povrchových a podzemních vod a odtokových poměrů v dotčeném území.

Dle projektové dokumentace, za splnění podmínek tohoto souhlasu a respektování upozornění správce vodního toku jsou dány předpoklady, že provedení stavby a její následné užívání nebude mít negativní vliv na vodní poměry v dané lokalitě.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním a při dodržení uvedených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

Správní úkony podle zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, se v rámci příslušnosti dotčeného orgánu Městského úřadu Polička k předmětnému záměru **neprovádějí**, a tudíž nejsou nahrazovány tímto závazným stanoviskem podle ZJES.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, vydává se závazné stanovisko dotčeného orgánu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je v souladu s § 7 odst. 2 ZJES 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění/Poznámky:

- Přestože v rámci žádosti o závazné stanovisko podle ZJES se dotčení záměru posuzuje pouze dle výše uvedených hledisek zákonů zahrnutých do JES, tak vzhledem k příslušnosti dotčeného orgánu Městského úřadu Polička také z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil tedy dotčený orgán Městského úřadu Polička předmětný záměr také z hlediska tohoto zákona, dle kterého se upozorňuje na to, že stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit na Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz.
- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
 - Stavebník je povinen na pozemcích sousedících s vodními toky udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a

neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů).

- V případě podání jakékoliv následné žádosti na portálu stavebníka k uvedenému záměru je nutné vložit žádost do tohoto již existujícího záměru **Z/2025/128515**.

Toto závazné stanovisko musí být v souladu s ust. § 10 ZJES zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org po dobu nejméně 15 dní.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Doručí se veřejnou datovou sítí do datové schránky:

Zástupce žadatele:

Osvětlení a energetické systémy a.s., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4, Datová schránka: m8mdeyy

Správní orgán příslušný k následnému řízení podle § 1 ZJES:

Městský úřad Polička, obecní stavební úřad, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička,
Datová schránka: kbt8xbr

Obec dotčená realizací záměru:

Obec Pomezí, č.p. 4, 56971 Pomezí, Datová schránka: yuda3mv

Ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Městský úřad Polička, elektronická úřední deska, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička,
Datová schránka: w87brph